



07.06.2024

Vastaanottaja	Kohde
Rakennusvalvonta lupapiste.fi	85940100080107 Korventie 5

Pelastusviranomaisen lausunto

Pyydettyinä lausuntona kohteen suunnitelmista totean seuraavaa:
Kiinteistölle rakennetaan teollisen kokoluokan aurinkovoimala.

- Suunnitellut tiestöt tulee olla ajettavissa pelastuksen sammutus- ja säiliöautoilla, kantavuus 32t.
- Suunniteltuja teitä tulisi jatkaa niin, että tarvittava sammutusveden kiertoajo saadaan kentän keskiosalla ja takaosalla suoritettua. (tielisäys kahden lähekkäisen muuntamon kohdalta tie ylöspäin kohteen keskellä, sekä kentän takaosalla lenkin teko.)
- Umpiperiin päättyvien teiden päissä riittävän suuret kääntöpaikat.
- Aurinkovoimalan lähialueella ei ole sammutusveden ottoaluetta, kiinteistölle tulisi kaivaa sammutusvesiallas vrt. turvetuotantoalueen vesiallas
- Muuntamoiden ja invertterien alusta tulee riittävin osin olla palamattomilla alustoilla, esim. murskepatja
- Toiminnanharjoittajan tulee arvioida aitausten tarve riskiarvioonsa perustuen.
- Alueelle laaditaan opaskartta, jossa näkyy kentän muuntamot, tielinjat, sekä mahdolliset lohkoajat
- Pelastussuunnitelma alueesta laaditaan sekä toimitetaan pelastuslaitokselle toiminnan käynnistyttyä.

vs Johtava palotarkastaja
Jarmo Leppänen